

# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets


Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH  
Herr Winkelsträter  
Langscheider Straße 41  
58339 Breckerfeld



Paket/ Besucheranschrift:  
Rotthaus Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0  
Durchwahl (0209) 9242-239  
Telefax (0209) 9242-222  
E-Mail f.wedke@hyg.de  
Internet www.hyg.de

Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

Gelsenkirchen, den 11.06.2018

## Betreff: Konformität der innenliegenden Oval-Schellen

### Ihre Anfrage vom 08.06.2018

Sehr geehrter Herr Winkelsträter,  
sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich der innenliegenden Oval-Schellen bestätigen wir, dass die verbauten Schellen sich nicht negativ auf die Hygiene auswirken, sofern die gesamten RLT-Anlage mit der VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) konform ist. Grundsätzlich sind in jeder RLT-Anlage nach VDI 6022, Blatt 1 entsprechende Filterstufen vorzusehen, die das Kanalsystem vor Verschmutzungen schützen.

Wir hoffen, Ihnen mit den aufgeführten Angaben geholfen zu haben und stehen bei auftretenden Fragen gern auch weiterhin zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Der Direktor des Instituts  
i. A.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Leiter der Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

(F. Wedke B. Eng.)  
Sachgebietsleiter Raumlufttechnik  
Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie